



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

Białystok, 07 kwietnia 2016 r.

ZDM-III.271.16.2016.EH

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. W. Rzymowskiego i ul. St. Duboisa w Białymstoku”

Działając na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający w odpowiedzi na wniesione przez wykonawców pytanie udziela odpowiedzi jak niżej:

PYTANIE:

W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 01.04.2016 r. odpowiedź na pytanie nr 3. Inwestor potwierdza iż na odcinku 12-13 należy wykonać przewiert rurą GRP fi 500 mm, L=15 m . Proszę o wyjaśnienie, w której pozycji załączonego przedmiaru robót znajduje się w/w odcinek przewiertu i ewentualną korektę przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ:

Kanalizację sanitarną na odcinku 12-13 należy wykonać wykopem otwartym z właściwym zabezpieczeniem zlokalizowanych tam kabli energetycznych. Wyceniając w/w odcinek należy przyjąć pozycję nr 30 kosztorysu ofertowego – kanały z rur kanalizacyjnych GRP SN 10 000, o śr. 500 mm .

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński