

ZDM-II.7021.1.15.2016.WS

WARUNKI TECHNICZNE

Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku przedstawia poniżej warunki techniczne dotyczące budowy oświetlenia terenu typu parkowego na działkach nr 705/3, 795/3, 796/1, 1001/12, 1005/7, 1005/11, 1005/12 obręb 4 - Starosielce Płn. planowanego do wybudowania w ramach zadania: "Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Stromej 16 w Białymstoku":

1. budowę nowych oraz przebudowę istniejących urządzeń oświetleniowych nN 0,4kV wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącym oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe odległości i normy, a w szczególności z normami: PN-76/E-05125, PN-E-5 100-1:1998 oraz N-SEP-003,
2. projektowane parametry oświetleniowe winne być zgodne z obowiązującą normą oświetleniową PKN - CEN/TR 13201:2007,
3. zaprojektować nowe szafki oświetlenia terenu,
4. zasilanie szafek wykonać zapomiarowo ze złącza kablowego zintegrowanego z częścią pomiarową ustawioną jako wolnostojąca obok SO, zgodnie z warunkami określonymi przez PGE Dystrybucja S.A.,
5. z szafki oświetlenia terenu wyprowadzić oddzielne obwody do zasilania oświetlenia oraz innych elementów np. sterownika sygnalizacji świetlnej w miasteczku,
6. szczegółowe rozwiązania techniczne nastąpią na etapie uzgodnienia rozwiązań szczegółowych,
7. na projektowanym terenie miasteczka ruchu drogowego zaprojektować oświetlenie dostosowane do charakteru obiektu,
8. przed zasypaniem roboty zanikowe podlegają bezwzględnie odebraniu przez upoważnionego pracownika ds. oświetlenia w Zarządzie Dróg Miejskich UM,
9. przed rozpoczęciem prac należy powiadomić odpowiednie służby konserwatorskie – w celu otrzymania stosownych dopuszczeń,
10. termin obowiązywania warunków technicznych – 2 lata od daty wystawienia,
11. projekt podlega uzgodnieniu w ZDM UM Białystok,
12. kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić z gestorami tych sieci,

Z up. PREZYDENTA MIASTA
OTM
Marzena Dąbalska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg Miejskich