

dok
1

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (16)

Dnia 2019 -11- 06

Załączniki szt.

Białystok, 2019.10.28

~~Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok~~

HK.4410.467.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. t. j z 2019 r., poz. 1437) § 3 ust. 1, § 5 pkt. 1, § 21 ustęp 1 pkt 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu Białystok w dniach 3 i 18 września br., w ramach kontroli wewnętrznej - Sprawozdania z Badań Wody Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Produkcyjna 120, Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Wysockiego 160 oraz SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna:

- nr 1/49/2019 z dnia 2019.09.06 (dotyczy próbek wody pobranych w: świetlicy w Nowodworcach, ul. 3 Maja 5, Sklepie w Sochoniach ul. Kaczorowskiego 30, Szkole Podstawowej w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48),
- nr 1/48/2019 z dnia 2019.09.06 (dotyczy próbek wody pobranych w: Przychodni w Wasilkowie, ul. Kryńska 32, Agencji Celnej Terminus, ul. Octowa 26 w Białymstoku),
- 1/47/2019 z dnia 2019.09.06 oraz 10/WP/2019 z dnia 2019.09.20 (dotyczy próbki wody pobranej w: SUW Jurowce),
- 10/WP/2019 z dnia 2019.09.20, SB/104453/09/2019 z dnia 2019.09.25 oraz 1/50/2019 z dnia 2019.10.01; (dotyczy próbki wody pobranej w: SUW Pietrasze),
- 11/WP/2019 z dnia 2019.09.20, 1/51/2019 z dnia 2019.10.01 oraz odpowiednio SB/104455/09/2019 z dnia 2019.09.25, SB/104456/09/2019 z dnia 2019.09.25 i SB/104458/09/2019 z dnia 2019.09.25; (dotyczy próbek wody pobranych w: Sklepie Spożywczym w Białymstoku, ul. Dolistowska 23, Przedszkolu Samorządowym, ul. M. Konopnickiej 12, Centrum Medycznym w Białymstoku, ul. Leszczynowa 40),
- 11/WP/2019 z dnia 2019.09.20, 1/52/2019 z dnia 2019.10.01 oraz SB/104457/09/2019 z dnia 2019.09.25 i SB/104454/09/2019 z dnia 2019.09.25 (dotyczy próbek wody pobranych w: Szkole Podstawowej, ul. Boboli 47 w Białymstoku i Ciastkarni „Snarski” w Białymstoku, ul Rycerska 2),

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i tabela 2, część D tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia i w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że nie można uznać realizacji obowiązku badania jakości wody w ramach monitoringu parametrów grupy B w punktach: Szkoła Podstawowa, ul. Boboli 47 w Białymstoku, Ciastkarnia „Snarski” w Białymstoku, ul Rycerska 2, Sklep Spożywczy w Białymstoku, ul. Dolistowska 23, Przedszkolu Samorządowym, ul. M. Konopnickiej 12, Centrum Medycznym w Białymstoku, ul. Leszczynowa 40 z uwagi, iż nie zostały oznaczone następujące parametry:

- chloroform,
- chloramina,

W związku z powyższym należy niezwłocznie powtórzyć badanie w zakresie brakujących parametrów z ww. punktów i ponownie przedłożyć sprawozdanie z badań wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-028 Białystok
2. Burmistrz Wasilkowa
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
3. Burmistrz Choroszcz
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
4. Burmistrz Zabłudowa
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
5. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
6. Burmistrz Supraśla
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
7. Aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza